



Administration Communale
Service des eaux
Rte du Cârè 6
CH-2812 Movelier

Rapport d'analyse d'échantillon : 171838-1

Courchavon, le 6 octobre 2017

N° de client 00120
N° de dossier 1700773
Nature de l'échantillon Eau
Nom du préleveur M. Chèvre
Date de prélèvement 3 Octobre 2017
Date de réception 3 Octobre 2017
Point de prélèvement Rue du Cârè 6 Movelier
Remarque :

Analyses effectuées, échantillon n° 171838

Paramètres prélèvement	Désignation	Unité
Heure de prélèvement	7.30	
Nombre de flacons	1	
Température	15.0	°C
Traitement	n/a	
Conditions météo	pluie	

Analyses effectuées

Paramètre	Méthode	Résultat	Unité
Escherichia Coli	MOD_504_002_15_00	0	germes/100 ml
Entérocoques	MOD_504_002_15_00	0	germes/100 ml
Germe aérobie	MOD_504_002_15_00	0	germes/ml

Date de mise en culture : 3 octobre 2017

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobie par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non-accréditées. Ce document est la propriété exclusive de RuferLab S.A. et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation écrite.

RuferLab SA

Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie

